

МЧС РОССИИ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Верхнебуреинскому муниципальному району
682030, п. Чегдомын, ул. Центральная 51, каб. 4, тел. 5-14-43, E-mail: mchs-cheg@mail.ru

12.08.2021 г., 15 час. 10 мин. № 39/1/1

(дата и время составления акта)

Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 27.07.2021 № 39, учётный № проверки 27210063215100396784

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках: федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Кинваню Юрием Владимировичем заместителем начальника отдела – заместителем главного государственного инспектора Верхнебуреинского муниципального района по пожарному надзору.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выданного свидетельства об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания общеобразовательной организации

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 682088, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Сулук, ул. Строителей, 5

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемой лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (далее МБДОУ № 4), ИНН 2710007269, ОГРН 1022700732284 (юридический адрес 682088 Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Сулук, ул. Строителей, 5)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера лицензий, адреса организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «10» августа 2021 года, 14 час. 00 мин.

по «10» августа 2021 года, 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовая пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)



вх в д от 12.08.2021
МБДОУ п.п. Сулук
Заведующий
Жалыцова О. Л.

1	2	3	4	5
	Отсутствует эвакуационное освещение, работающее в круглосуточном режиме или включающееся автоматически при прекращении электронитания рабочего освещения (при этом светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской).	ст. 5 Ф3-123; п. 37 ППР в РФ.	01.06.2022 г.	
2.	На противопожарных дверях отсутствуют приспособлений для самозакрывания	ст. 5 Ф3-123; 14 ППР в РФ; п. 24 ППР в РФ; п. 29 ППР в РФ.	01.06.2022 г.	
3.	На дверях лестничных клеток отсутствуют приспособлений для самозакрывания.	ст. 5 Ф3-123; п. 24 ППР в РФ.	01.06.2022 г.	
4.	В помещении детского сада для покрытия пола (коридор 1 этажа, на против кухни; помещения медпункта и изолятора; помещения второго этажа), применяется линолеум с неподтвержденным классом пожарной опасности строительных материалов.	ст. 5 Ф3-123; п. 25 ППР в РФ; п. 7 ст. 134 Ф3-123; приложение Ф3-123; таблица 3.	01.06.2022 г.	
	На эвакуационном выходе на лестничную клетку со второго этажа сняты (демонтированы) двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации, которые должны иметь приспособлений для самозакрывания	ст. 5 Ф3-123; п.п. Д) п. 16 ППР в РФ; п. 24 ППР в РФ.	01.06.2022 г.	
6.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией в подсобном помещении кухни, в тамбуре разноэтажной группы (1-этаж)	ст. 5 Ф3-123; п.п. В) п. 34 ППР в РФ.	01.06.2022 г.	
7.	огнетушитель (ОП 5(3) № 10) располуженный в помещении прачечной нет. давления	ст. 5 Ф3-123; п. 60 ППР в РФ.	01.06.2022 г.	

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, технические регламенты, содержащие требования пожарной безопасности)

Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержание комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в случае проведения расчета по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе инспекционной проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, и имеющее на расчетные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при соблюдении одного из следующих условий:

1) исполнение в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

3) наличие расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, для объектов защиты, которые запроектированы и

построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов в соответствии с условиями соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНПР по Верхнебуреинскому муниципальному району Киввано Ю.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Киввано Ю.В. – заместитель начальника ОНПР по Верхнебуреинскому муниципальному району УИПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, телефон: 8(421-49) 5-14-43, E-mail: mchs-cheg@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки; контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Предписание для исполнения получил (а):

Жалымова О. Л. заведующий МБООУч Жу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) инициалы и фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность (руководителя или иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

16 часов «00» минут «12» 08 2021.

Жу (подпись)

Иск. 235/2-10 от 12.08.21. отправлен по почте т.б.бу.ч suluk@mail.ru



Имя	О.Л. Жалымова
Должность	заведующий
ОПО	МБООУч
Подпись	Жу

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448729978

Владелец Кольцова Ольга Леонидовна

Действителен с 07.06.2024 по 07.06.2025